

**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**  
**КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52**  
 Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.  
 выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
 благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

**ПРОТОКОЛ № 144**

Дата отбора проб 07.09.2022 г.

Объект, из которого отобрана проба резервуар  
 (родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)

Местонахождения с.п. Этоко, Зольского р-на  
 (район, населенный пункт)

Место отбора пробы \_\_\_\_\_  
 (водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)

Температура воды в момент отбора пробы \_\_\_\_°С. Примечания:

Пробы отобрал: Ансокова И.Х.  
 (место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Дата проведения анализа «07» 09 2022 г.- «23» 09 2022

Определяемый ингредиент	ПДК (предел. допуст. концент рация)	Резервуар (ул. Ногмова, 78)			
Время отбора		10-41			
Запах (баллы)20гр	2,0	0			
60гр	2,0	0			
Привкус (баллы)	2,0	0			
Мутность ЕМФ	2,6	0			
Цветность (град)	20,0	0			
Водородный показатель (РН) ед	6,0-9,0	7,33			
Перманганатная окисл-ть мг/дм3	5,0	0,8			
Аммиак/аммоний-ион мг/дм3	2,0	<0,05			
Нитраты мг/дм3	45,0	36,6			
Нитриты мг/дм3	3,0	<0,003			
Общая жесткость мг-экв/дм3	7,0	5,4			
Сульфаты мг/дм3	500,0	48,0			
Хлориды мг/дм3	350,0	11,5			
Железо мг/дм3 (суммарно)	0,3	<0,1			
Марганец мг/дм3 (суммарно)	0,1				
Медь мг/дм3 (суммарно)	1,0				
Цинк мг/дм3 (суммарно)	5,0				
Мышьяк мг/дм3 (суммарно)	0,01				
Фториды мг/дм3	1,5	0,3			
Свинец мг/дм3 (суммарно)	0,013				
Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3	1000	377,0			
ОМЧ КОЕ в 1мл	<50	2 КОЕ			
ОКБ КОЕ в 100мл	Отсутст	1,7 КОЕ			
Колиф.бактерии КОЕ в 100мл	Отсутст	1,7 КОЕ			

Анализ произвела Кодлякова Р.В., Альботова Н.С.

Зав. лабораторией



З.Н.Сергеева

